



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

р.п. Усть-Донецкий
(место составления акта)

«30» марта 2018 года
(дата составления акта)

08 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 13

По адресу/адресам: Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая 3.

На основании: распоряжения (приказа) № 13 от 22 февраля 2018 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 2»

Дата и время проведения проверки:

с «01» марта 2018 года с 10 час. 00 мин. до 08 час. 30 мин. «30» марта 2018 года

Время нахождения на объекте: «26» марта с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность нахождения на объекте 3 часа.

«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____.

«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2» Лисицына С.А. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Поляк Юрий Владимирович - дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2» Лисицына С.А.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических, должностных и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечено исправное состояние установки автоматической пожарной сигнализации смонтированной на объекте защиты (не обеспечивает источник резервного питания автоматической пожарной сигнализации питание указанной установки в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 3 часов).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; НПБ 88-01* п. 14.3	МБОУ УДСОШ №2, Директор МБОУ УДСОШ № 2
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения кровли объекта защиты с составлением соответствующего протокола испытаний.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.24	МБОУ УДСОШ №2, Директор МБОУ УДСОШ № 2
3.	Допускается использование противопожарных расстояний между зданиями для стоянки транспорта.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.74	МБОУ УДСОШ №2, Директор МБОУ УДСОШ № 2

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.6 часть 1 (п.1,п.2)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено _____

■ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 13/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «30» марта 2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор
МБОУ УДСОШ № 2
Лисицына С.А.
«30» марта 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)